

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-3  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002000

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года  
Действителен до «20» сентября 2018 года

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
Самарская обл., с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 101а



«Утверждаю».

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«11» августа 2016 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 61 195 от 11.08.2016

**Код образца (пробы):**

57801.02.02.08.16.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из колодца с. Мало Архангельское около пруда

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446173, Самарская обл., Пестравский р-он, с. Падовка, ул. Ширшакова, д. 81

**3. Изготовитель\*:** -

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата\* и время\* изготовления**

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №123 от 15.02.2016 13:19:36 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 02.08.2016г

**5. Дата и время\* отбора:**

02.08.2016

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу)\*:**

Филатова Н.С. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 02.08.2016 г.

**Дата окончания испытаний:** 05.08.2016 г.

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 301 от 05.08.2016, ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 301			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	12 КОЕ/мл	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

Лицо, ответственное за оформление протокола: Балыкина С.А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель технического руководителя  
органа инспекции, врач по общей гигиене  
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в  
г. Новокуйбышевске»

Е. А Корнеев

«16» августа 2016 г.



### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 16.08.2016 г. № 4106

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

*Результаты лабораторных исследований - вода питьевая из колодца с. Мало  
Архангельское около пруда*

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального  
района Пестравский самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446173, Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка, ул.Ширшакова, д.81

**2.2 Фактический адрес:** 446173, Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка, ул.Ширшакова, д.81

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №123 от 15.02.2016 г.

2) Протокол лабораторных испытаний №61 195 от 11.08.2016 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС

RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ).

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» № 123 от 15.02.2016.**

**6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

По заявлению на исследование № 123 от 15.02.2016 и по договору № 127 от 15.02.2016 Администрации Сельского Поселения Падовка 02.08.2016 года была отобрана проба питьевой воды питьевая из колодца с. Мало Архангельское около пруда помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Филатовой Н.С. на микробиологический анализ. Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Пестравском районе закодированной (код образца № 57801.02.02.08.16.В). Исследование питьевой воды в соответствии с заявлением проводилось в период с 02.08.2016 года по 05.08.2016 года в ОРМ микробиологической лабораторией в Пестравском районе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" (АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года Действителен до "20" сентября 2018 года) на следующие микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ. В пробе питьевой воды питьевая из колодца ОМЧ составило 12 КОЕ /мл, ОКБ, ТКБ не обнаружено. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ОМЧ не должно превышать 100 КОЕ/ мл, ОКБ, ТКБ не допускаются в 100 мл.

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 301			
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ОМЧ	12 КОЕ/мл	не более 100 КОЕ/мл	КОЕ/мл




**Заключение  
по результатам испытаний**

Исследованная проба –питьевой воды из колодца с. Мало Архангельское около пруда

**Соответствует**

по исследованным микробиологическим показателям согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач-эксперт

  
\_\_\_\_\_ Кадыкова Т. А.

