

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»  
Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов  
«15» декабря 2017 г.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 103 603 от 15.12.2017**

**Код образца (пробы):**

101697.02.12.12.17.B

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая централизованного водоснабжения из колонки с.Тростянь, ул.Набережная-29

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №120 от 16.02.2017 Акт отбора образцов (проб) от от 12.12.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

12.12.2017 час 11 мин 20

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 12.12.2017 г.

**Дата окончания испытаний:** 15.12.2017 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 103 603 от 15.12.2017

Стр. 1 из 2

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 425 от 15.12.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 425			
ОМЧ 37 град С	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 103 603 от 15.12.2017*

*Стр.2 из*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Новокуйбышевске»

Камалов С. С.

«15» декабря 2017 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 15.12.2017 г. № 5080

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

*Результаты лабораторных испытаний вода питьевая централизованного водоснабжения из колонки с.Тростянь, ул.Набережная-29.*

**2. Заказчик:** Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**2.1. Юридический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**2.2 Фактический адрес:** 446173 Самарская обл., Пестравский р-он,  
с.Падовка

**3. Изготовитель (разработчик):** -

**3.1 Юридический адрес:** -

**3.2 Фактический адрес:** -

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №120 от 16.02.2017 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 103 603 от 15.12.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске» (аттестат аккредитации № РОСС

RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

По заявлению на исследование № 120 от 16.02.2017 года и по договору №119 от 16.02.2017 года Администрации Сельского Поселения Падовка 12.12.2017 года была отобрана проба питьевой воды централизованного водоснабжения из разводящей сети из колонки с.Тростянь, ул.Набережная-29 помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. на микробиологический анализ. Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе закодированной (код образца № 101697.02.12.12.17.В). Исследование питьевой воды в соответствии с заявлением проводилось в период с 12.12.2017 года по 15.12.2017 года в ОРМ микробиологической лабораторией в Красноармейском районе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" на следующие микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

В пробе питьевой воды ОМЧ составило 4 КОЕ /мл, ОКБ, ТКБ не обнаружено. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ОМЧ не должно превышать 50 КОЕ/ мл, ОКБ, ТКБ не допускаются в 100 мл.

#### Протокол 103 603 от 15.12.2017


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 425			
ОМЧ 37 град С	4	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Заключение  
по результатам испытаний**


На основании вышеизложенного: исследуемая проба питьевой воды централизованного водоснабжения из колонки с.Тростянь, ул.Набережная-29.  
**Соответствует**

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1, Телефон, Факс: (846)260-37-97  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155; ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan1@samtel.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20  
сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации  
РОСАККРЕДИТАЦИЯ)



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в г. Новокуйбышевске»  
С.С. Камалов

«15» декабря 2017 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 103 616 от 15.12.2017

**Код образца (пробы):**

101699.02.12.12.17.B

**1. Наименование образца (пробы):**

4 вода питьевая централизованного водоснабжения из ВНБ с.Тростянь

**2. Заказчик:**

Администрация сельского поселения Падовка муниципального района Пестравский Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

446173 Самарская обл., Пестравский р-он, с.Падовка, ул.Ширшакова, д.87

**3. Изготовитель\*:**

-

**3.1 Юридический адрес\*:**

-

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №120 от 16.02.2017 Акт отбора образцов (проб) от от 12.12.2017 г.

**5. Дата и время\* отбора:**

12.12.2017 час 11 мин 20

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Балыкина С.А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

**6. Дата начала испытаний:** 12.12.2017 г.

**Дата окончания испытаний:** 15.12.2017 г.

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 103 616 от 15.12.2017

Стр. 1 из 2

## 7. Результаты лабораторных испытаний

№ 427 от 15.12.2017 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД, на методы испытаний
Регистрационный номер в лаборатории: 427			
ОМЧ 37 град С	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Филатова Н.С.**

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  
в Самарской области  
в городе Новокуйбышевске»

*Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

*Протокол № 103 616 от 15.12.2017*

*Стр. 2 из 2*





RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года, действителен до 20 сентября 2018 года (выдан федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

По заявлению на исследование № 120 от 16.02.2017 года и по договору №119 от 16.02.2017 года Администрации Сельского Поселения Падовка 12.12.2017 года была отобрана проба питьевой воды из водонапорной башни с.Тростянь помощником врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" Балыкиной С.А. на микробиологический анализ.

Проба отобранной питьевой воды поступила в ОРМ микробиологической лаборатории в Красноармейском районе закодированной (код образца № 101699.02.12.12.17.В). Исследование питьевой воды в соответствии с заявлением проводилось в период с 12.12.2017 года по 15.12.2017 года в ОРМ микробиологической лабораторией в Красноармейском районе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Новокуйбышевске" на следующие микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ТКБ.

В пробе питьевой воды питьевая ОМЧ составило 4 КОЕ /мл, ОКБ, ТКБ не обнаружено. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" ОМЧ не должно превышать 50 КОЕ/ мл, ОКБ, ТКБ не допускаются в 100 мл.

#### Протокол 103 616 от 15.12.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Регистрационный номер в лаборатории: 427			
ОМЧ 37 град С	4	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускается в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл


**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: исследуемая проба питьевой воды централизованного водоснабжения из водонапорной башни (ВНБ) с.Тростянь.

**Соответствует**

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."

Врач-эксперт



Кадыкова Т. А.

